


Montagem a partir de Março de 2022.  
Para montagem com selo considerar a Pág.17S.1.


Flange norma ANSI B16.1FF 125lb SUCÇÃO: DN65 RECALQUE: DN65



22	Caraça R-20 (01/22)	Pç	1	12784
21	Rotor R-20/18/16	Pç	1	Tab.R
20	Anel O'Ring Ø202.87 x 2.62mm	Pç	1	04795
19	Tampa traseira R-20(R)	Pç	1	04786
18	Prisioneiro Gaxeta UNC 3/8" x 58mm	Pç	2	00672
17	Gaxeta 1/4"	Mt	0.46	00269
16	Aperta Gax. THB-18/THL-18/THS-18	Pç	1	01748
15	Porca sext.UNC 3/8"	Pç	2	00345
14	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1.1/2"	Pç	8	00316
13	Indicador Nível de Óleo	Pç	1	02053
12	Suporte R-20(R)	Pç	1	04768
11	Rolamento 6206 C3	Pç	2	05832
10	Retentor 30 x 47 x 6mm	Pç	2	02605
9	Junta Velumoid Tampa Sup. (00718-06043-00590)	Pç	2	10196
8	Tampa Suporte R-16/18/20 / RL-14/16 (01/13)	Pç	2	06043
7	Paraf. Sext. UNC 1/4" x 3/4"	Pç	8	00298
6	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1"	Pç	1	00314
5	Arruela Pressão 3/8"	Pç	1	00356
4	Arruela Lisa R-16/20 / THS-18 até 7.5cv	Pç	1	01302
3	Chaveta 5 x 5 x 18mm Forma AA	Pç	1	00105
2	Chaveta 1/4" x 40mm Forma AB	Pç	1	08917
1	Eixo R-16/18/20(R) (01/13)	Pç	1	05804
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código

Tabela R - Rotores

Modelo	CV	Diâmetro	Código
R-20(F)	7,5	183x5	00829
	10,0	192x5	00830
	12,5	197x5	05041

 BOMBAS HIDRÁULICAS EBARA CORPORATION	EXECUTADO	Guilherme Z.	28/10/21						
	VERIFICADO	Fagner C.	28/10/21						
	APROVADO	Gustavo G.	28/10/21						
		NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO

Bomba R-20(F) Mancal Gaxeta (03-22)

DESENHO Nº  
011203G



ESCALA:1:5.5

Em caso de dúvidas pergunte! MATERIAL : PESO: FOLHA 1 de 1 UNID.: Milímetro (mm)