

- 199.1 -

C

D

* Itens usados para Motores eixo JP ou fora do padrão JM (montagem com Alongamento)				4,0 - 15,0 20,0 C/ Along.	Δ20cv
21	* Porca Sext. Latão 1/2" UNF	PÇ	1	00179	----
20	* Arruela Lisa R-16/20 / THS-18 Ø28.6 x 13.5mm	PÇ	1	01943	----
19	* Chaveta 3/16" x 28mm Forma AA	PÇ	1	08921	----
18	* Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC	PÇ	2	00335	----
17	* Along.THSI/THSI-18 MT IP-55 Selo 1.1/4"	PÇ	1	09104	----
16	Plaqueta Thebe PU	PÇ	1	05468	05468
15	Bujão 1/4" BSP	PÇ	1	00174	00174
14	Carcaça THB-18(R)	PÇ	1	01997	01997
Δ13	Paraf. Sext. UNC	PÇ	1	00314	10253
Δ12	Arruela Pressão	PÇ	1	00356	02207
Δ11	Arruela Lisa	PÇ	1	01302	10992
10	Rotor THB-18	PÇ	1	Tab. R	Tab. R
Δ9	Anel O'Ring Ø177,47 x 2,62mm Buna-N	PÇ	1	10159	10159
Δ8	Selo Mecânico	PÇ	1	00228	00229
Δ7	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 7/8"	PÇ	8	00313	00313
6	Paraf. Sext. UNC	PÇ	4	Tab. 1	10253
Δ5	Tampa Intern. THB-18 Selo	PÇ	1	Tab. 1	10966
4	Bucha encosto rotor Ø50.8 x Ø31.74	PÇ	1	----	10991
Δ3	Bucha de Proteção Selo (Motor JM)	PÇ	1	08782	10989
Δ2	Anel O'Ring	PÇ	1	12215	10069
1	Motor Elétrico IP-55 W22	PÇ	1	-.-	-.-
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código	Código

Tabela R - Item 10




Modelo	CV	Diam.	Código
THB-18(R) Selo	4.0	Ø118 x 12	02128
	5.0	Ø126 x 12	02129
	6.0	Ø132 x 12	02130
	7.5	Ø140 x 12	02131
	10.0	Ø150 x 12	02132
	12.5	Ø165 x 12	02133
	15.0	Ø173 x 12	02134
	20.0	Ø179 x 12	Δ10999
THB-18(R) C/ Along.	20.0	Ø179 x 12	02083

Tabela 1 - Itens 5 e 6

Modelo	CV	Tampa Item 5	Paraf. Item 6	
		Código	Descrição	Código
THB-18 (R) Monof.	4,0 - 5,0	10611	3/8" x 1"	00314
THB-18(R) Trif.	4,0 - 7,5			
THB-18(R) Monof.	6,0 - 15,0	10612	Δ1/2" x 1"	10253
THB-18 (R) Trif.	10,0 - 15,0 20,0 C/ Along.			

Nota: Para montagem com motor Thebe monofásico 6,0 cv e 7,5 cv, a montagem é idêntica à montagem 6,0cv e 7,5 cv trifásico.

Para montagem com gaxeta considerar a Pág.199 (Montagem até Abril de 2018)

 BOMBAS HIDRÁULICAS EBARA CORPORATION	EXECUTADO	A.P.Scarpel	16/02/16			1D	AE-19.10.01	14/10/19	Garcia
	VERIFICADO	A.P.Scarpel	16/02/16			1D	AE-19.03.02	07/03/19	Garcia
	APROVADO	A.P.Scarpel	16/02/16			C3/D4	OED-17	08/02/19	Garcia
		NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO

Bomba THB-18(R) IP-55 Selo

DESENHO Nº  
**215185**

Em caso de dúvidas pergunte!

MATERIAL :

PESO:

FOLHA 1 de 1

UNID.: Milímetro (mm)

  
ESCALA:1:5